

广州市河长办下沉工作组检查洛溪岛净水厂和上滘涌水环境治理工作情况

近日，广州市河长办下沉工作组检查洛溪岛净水厂和上滘涌水环境治理工作情况。番禺区水务局、区排水公司、洛浦街河长办、上滘村等相关负责人参加调研。

调研组检查洛溪岛净水厂管网运行情况，随后**检查**上滘涌中环路段和华南商业城路段十类污染源排查整治情况。

调研组强调

- ◆ 明确问题，立行立改。要针对洛溪岛净水厂存在的问题尽快制定整改方案，明确计划时间节点，变短板为强项，提升洛溪岛净水厂效能。
- ◆ 全面排查，摸清底数。尽快排查上滘涌周边城中村的排水管网走向，形成方案，纳入三年攻坚计划，提升上滘涌周边城中村的污水处理能力。
- ◆ 落实落细，调水补水。洛浦街要进行精细化调水补水，优化调水补水方案，控制河涌水位高度，防止河涌水进污水管网。

来源：番禺融媒

通讯员：番水宣